



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01409/26

Серия **RU** № **0604171**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции". Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, Московская обл., Химки Г.О., г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Адрес места осуществления деятельности: 141402, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 152914, Россия, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33. ОГРН: 1027601107600, Телефон: +7-4855-202-108; E-mail: rek.ru@prysmian.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЫБИНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152914, Россия, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Толбухина, 33.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 кв.мм, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, номинальной частотой 50 Гц, марок ВВГнг(A)-LSLTx, ВВГ-Пнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3520-005-50951092-2005 «Кабели силовые, не распространяющие горение.

Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 205, 206 от 13.05.2026г. Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21KB19); акт о результатах анализа состояния производства № АА-9/2026 от 06.04.2026г., оформленный Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77), эксперт-аудитор Матвеев Денис Александрович; схема сертификации – 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы кабелей, условия хранения продукции, Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента – Приложение бланк Серия RU № 1072960.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.05.2026 ПО 26.05.2031
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Никитин Юрий Николаевич

(Ф.И.О.)

Аминев Руслан Юнирович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01409/26

Серия **RU** № **1072960**

Сведения о международных, региональных (межгосударственных), национальных (государственных) стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Наименование международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Подтверждение требованиям международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта
ГОСТ 31996-2012	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.	разделы 1 – 6 и 9 – 11
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	пункт 5.3 - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке - ПРГП16 категория А; пункт 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2; пункты 5.9, 5.6 - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1; пункт 5.8 – Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени - ПО1.

Срок службы кабелей - не менее 30 лет с даты изготовления. Условия хранения продукции в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69; вид климатического исполнения УХЛ категория размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение и транспортирование кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания – даты изготовления 17.03.2026г., 03.04.2026г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Никитин Юрий Николаевич
(Ф.И.О.)

Аминев Руслан Юнирович
(Ф.И.О.)