

там, где рождается свет

от 13.02.19 № 334/197

на вх. № _____ от _____

ООО «ЭЛЕКТРОСИСТЕМ»

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Сообщаю, что действие Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 не распространяется на:

- электрическое оборудование, предназначенное для использования на воздушном, водном, наземном и подземном транспорте;
- электрическое оборудование оборонного назначения;
- электрическое оборудование, предназначенное для использования при напряжении до 50 В переменного тока и до 75 В постоянного тока.

На основании изложенного представление сертификата соответствия по обязательной сертификации на лампы МО 12-40, МО 12-60, МО 24-40, МО 24-60, МО 36-95, МО 36-60, МО 36-40, ПЖ 220-1000 не требуется.

Директор по операционной
деятельности



А.В. Голиков