# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00201/23

Серия RU № 0403775

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». ОГРН 1026701430623. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А, здание АКБ 1. Телефон: +7(4812)317372. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд». ОГРН 1026701430623. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А, здание АКБ 1. Телефон: +7(4812)317372. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Провода установочные с товарным знаком РУССКИЙ СВЕТ® с медными жилами, с числом жил из ряда: (1, 2, 3), сечением от 0,5 мм$^2$ до 400 мм$^2$ включительно на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов, не распространяющие горение при одиночной прокладке марок: ПуВ, ПуГВ, ПуВВ, ПуГВВ; не распространяющие горение при групповой прокладке марок: ПуВнг(А), ПуГВнг(А), ПуВВнг(А), ПуГВВнг(А); не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением марок: ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков а также для использования на транспорте. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-024-12350648-2023 «Провода установочные с медными жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Технические условия». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний: № 2310-09 от 06.10.2023, № 2310-10 от 06.10.2023, № 2310-11 от 06.10.2023, № 2310-12 от 06.10.2023, № 2310-13 от 06.10.2023, № 2310-14 от 06.10.2023, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 250 от 26.09.2023, выданного Центром испытаний кабельной продукции ООО «Волгатест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0285ТС/АП от 20.10.2023 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД» регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016 г., подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой, Юрием Вячеславовичем Герасимовым. Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.8, 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.4.1 (п.п. 1-5 табл. 2), 5.2.4.2 (п.п. 1-5 табл. 3), 5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.3.1, 5.3.2); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Показатели пожарной опасности: ПРГО 1, ПРГП 1б, ПД2, ПТПМ 2 Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания с 14.08.2023. Договор с изготовителем № 066-ОС от 24.07.2023.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 20.10.2023 **ПО** 19.10.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Марина Александровна Москаленко (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», тел. 984